

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области»
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области")

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Калужской области в Кировском районе»

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Кировском районе"

Юридический адрес: 248018, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, дом 181, тел.: +7 (4842) 571180


e-mail: sanepid@kaluga.ru

ОГРН 1054004004812 ИНН 4028033349

Адрес места осуществления деятельности: 249440, Калужская обл, Кировский р-н, Киров г, Чурилина ул, дом 1, тел.:
+8(48456) 51727, e-mail: cg-kirov@kaluga.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделением измерений физических
факторов, заместитель руководителя ИЛЦ
Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Калужской области в Кировском районе"



Е.А. Петрова

06.07.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 40-01-05/07282-26.В от 06.07.2026

1. **Заказчик:** АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЮДИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 4000028564 ОГРН 1254000007898) тел: +7 4844462861, email: aludin@adm.rfluga.ru
2. **Юридический адрес:** 249406, КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ М.О. ЛЮДИНОВСКИЙ, Г. ЛЮДИНОВО, УЛ. ЛЕНИНА Д. 20
Фактический адрес: Калужская обл, м.о. Людиновский, г. Людиново, ул Ленина, д. 20
3. **Наименование образца испытаний:** Вода водоёма
4. **Место отбора:** водоем, пляж, верхнее Людиновское водохранилище (оз. Ломпадь) пляж у входа слева, Калужская обл, м.о. Людиновский, г. Людиново
5. **Условия отбора:**
Дата и время отбора: 24.06.2026 08:20 - 08:25
Ф.И.О., должность: Мишунина Светлана Викторовна Помощник врача по коммунальной гигиене Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Кировском районе»
Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима +5.0 °C
Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.06.2026 14:20
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа
6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Муниципальный контракт №211-26 от 16 июня 2026 г.
7. **Дополнительные сведения:**
Акт отбора от 24 июня 2026 г.
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).
8. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
9. **Код образца (пробы):** 40-01-05/07282-МЛ-26

Протокол испытаний № 40-01-05/07282-26.В от 06.07.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат, термостат суховоздушный ТС-200СПУ темп 37	86
2	Весы лабораторные, Весы лабораторные не автоматического действия ВЛЭ-1023С средоварка	M412064
3	Дозатор, ДПЭО-1-1000-10000	2125911
4	Баня водяная, loip	8767
5	Преобразователь ионометрический, И-510	ND 1361
6	Термостат, ТС-1/20СПУ темп 44	012102359
7	Термостат суховоздушный электрический, термостат суховоздушный ТС-1/20СПУ темп 41,7;42,1	012401707
8	прибор вакуумного фильтрования, ПВФ-35	0212

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 249440, Калужская обл, Кировский р-н, Киров г, Чурилина ул, дом 1 Микробиологическая лаборатория Образец поступил 24.06.2026 14:30 дата начала испытаний 24.06.2026 14:50, дата окончания испытаний 03.07.2026 13:37					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Бактерии E. coli в 100 см ³	КОЕ/100 см ³	96	Не более 100	МУК 4.2.3963-23
2	Патогенные бактерии семейства Enterobacteriaceae рода Salmonella	КОЕ/дм ³	Не обнаружено в 1 дм ³	Отсутствие в 1 дм ³	МУК 4.2.3963-23
3	Колифаги	БОЕ/100 см ³	6	Не более 10	МУК 4.2.3963-23
4	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100 см ³	174	Не более 500	МУК 4.2.3963-23
5	Энтерококки в 100 см ³	КОЕ/100 см ³	2	Не более 10	МУК 4.2.3963-23

Ответственный за оформление протокола:

Е.С. Желудкова, Менеджер отделения приема и кодирования образцов

Конец протокола испытаний № 40-01-05/07282-26.В от 06.07.2026